

VERKLARING VAN TYPEONDERZOEK

Uitgegeven door Aboma Inspections bv

Nummer typeonderzoek:

Aboma/2025/001

Beschrijving van het product:

Valbeveiliging voor rieten daken met dakhelling 30° - 60°

Merknaam en type:

Hadak BV Valbeveiliging voor rieten daken

Naam en adres van de fabrikant:

Hadak BV
Buurtlaan Oost 66
3902 DB Veenendaal
Nederland

Naam en adres van de houder van de verklaring:

Hadak BV
Buurtlaan Oost 66
3902 DB Veenendaal
Nederland

Van toepassing zijnde EG-richtlijn(en):

-

Gebaseerd op (gedeelte) van de (geharmoniseerde) norm(en):

EN 13374: 2019 klasse C

Data van het typeonderzoek:

15 oktober 2024 t/m 3 februari 2025

Documenten en rapportages behorende bij deze verklaring:

Rapport: 20250203 Rapport Hadak

Overige opmerkingen:

-

Conclusie:

De beoordeelde installatie en het technisch dossier voldoen aan het gestelde in EN 13374: 2019, in acht nemende de opmerkingen in deze verklaring.

Datum : 19-02-2025

Geldig tot : 03-02-2030

ing. B.C.M. van Gruijthuijsen


Algemeen Manager

ing. H.J.R. Smits

Coördinator

Onderzoeker

Ede



Gegevens typeonderzoek

Volledig rapport typeonderzoek behorende bij deze verklaring:

20250203 Rapport Hadak

Datum rapport: (bij verlenging verklaring ook de data van de voorgaande rapporten)

3 februari 2025

Datum originele verklaring:

Niet van toepassing, betreft eerste beoordeling

Project nummer Aboma Inspections bv:

202401455

Onderzoek uitgevoerd door:

Aboma Inspections bv, dhr. HJR Smits

Beschrijving van het product

Het product bestaat uit een console constructie die wordt opgebouwd uit Layher allround steigeronderdelen. De console wordt aan het rieten dak bevestigd met behulp van twee steigerstoelen en twee verstelbare steigerbokken. De steigerstoelen worden aan het dak bevestigd door twee stuks schroefpennen per stoel.



Onderzoeking en beproeving

De onderzoeken en beproevingen zijn uitgevoerd op 15 oktober 2024 aan de Kieffeldersteeg 9b in Putten.

Resultaten

Onderzoek:

Het onderzoek is met positief resultaat afgerond.

Technisch dossier:

Het technisch dossier is onderzocht. Het onderzoek is met positief resultaat afgerond.

Berekeningen:

De berekeningen zijn gecontroleerd. Deze controle is met positief resultaat afgerond.

CE-markering en EG-conformiteitsverklaring:

Niet van toepassing.

Conclusie

Op basis van de positieve resultaten van dit typeonderzoek geeft Aboma Inspections bv een verklaring van typeonderzoek af.

De verklaring van typeonderzoek is alleen geldig voor producten die in overeenstemming zijn met de specificaties van het in deze verklaring omschreven product.

De verklaring wordt afgegeven op basis van de vereisten die geldig zijn op de datum van uitgifte.

Disclaimer

De aanvrager stelt Aboma Inspections bv, in kennis van alle aan het goedgekeurde type aangebrachte wijzigingen. Aboma Inspections bv onderzoekt deze wijzigingen en bevestigt dan de geldigheid van de bestaande verklaring van typeonderzoek, of stelt een nieuwe verklaring op indien de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen of met de bedoelde gebruiksvoorwaarden van het type door deze wijzigingen in het geding kan komen.

De fabrikant verzoekt Aboma Inspections bv om de geldigheid van de verklaring van typeonderzoek elke vijf jaar te evalueren.

Bijlagen

Geen